

Iktatószám: PV/121-1/2022/7000

**Penta-Kör Kft.**  
**9012 Győr-Ménfőcsanak**  
**Kiss Angyal Ernő utca 15.**

**Tárgy:** Csikvánd község települési csapadékvíz rendezése – Vízbiztonsági létesítési engedélyes terve (Tervszám: 21/94) – közmű üzemeltetői nyilatkozat

A tárgyi, 614570069 E-közmű azonosító számú csapadékvíz elvezetés vízbiztonsági létesítési engedélyezési tervet átvizsgáltuk, melyhez az alábbi közmű üzemeltetői hozzájárulásunkat adjuk:

Megállapítottuk, hogy a tárgyi csapadékvíz elvezetés beruházás érinti és keresztezi az általunk üzemeltetett ivóvíz hálózatokat (gerinc- és bekötővezetéseket). Csikvánd község területén nincs kiépítve Társaságunk által üzemeltetett szennyvízcsatorna hálózat. A csapadékvíz elvezetés kivitelezés tervezett területén előfordulhat beméretlen nyomvonalon általunk üzemeltetett ivóvíz bekötővezeték.

**A Társaságunk által üzemeltetett ivóvíz vezeték geodéziai helyzetét szabvány fagyhatár alatt kell tartani (takarási mélység). Az általunk üzemeltetett ivóvíz vezeték mechanikai védelemben helyezését biztosítani kell.**

A teljes területen tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer építésének következményeként a kivitelezés területére eső aknafedlapokat, csapszekrényeket a tervezett útburkolat szintjére kell állítani, igazítani. Az aknafedlapok szintre állításának technológiáját egyeztetni, engedélyeztetni kell Üzemtechnikaunkkal. **A fedlapok és szekrények esetleges cseréjét a beruházás terhére költségelni szükséges.** A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer (meglévő földárkok profilozása/tisztítása, új szikkasztó földárkok létesítése, betonelemes burkolt árkok építése, átereszek beépítése/cseréje, folyóka beépítés, támfal felújítás, padka rekonstrukció és mindenféle zöldterületi munka) kivitelezéseknél figyelembe kell venni az általunk üzemeltetett víziközmű hálózatok (ivóvíz gerinc- és bekötő vezeték) helyzetét a takarási mélység és a szabvány védőtávolság megtartásával.

**Előírjuk a kutatóárkos feltárást és a nyíltárkos szemlét az általunk üzemeltetett vezeték keresztezési pontjában, valamint párhuzamos vezetés mellett 50 méterenként legkésőbb a munkaterület átadásig Amennyiben a kivitelezések során előre nem látott okok miatti beavatkozásokra van szükség az általunk üzemeltetett ivóvíz vezeték nyomvonalában (vezeték kiváltás, lesüllyesztés, tűzcsap áthelyezés), azt haladéktalanul jelezni kell felénk, Társaságunkkal egyeztetni és engedélyeztetni kell és a beruházás terhére költségelni szükséges.**

Az általunk üzemeltetett vezeték 2 – 2 méteres körzetében a kivitelezések szigorúan csak kézi földmunkával végezhetők. A Társaságunk által üzemeltetett vezeték érintően a tárgyi kivitelezések csak szakfelügyeletünk mellett végezhetők.

A munkaterület átadásra meghívást és szakfelügyelet megrendelését címünkre kérjük küldeni és az alább megjelölt üzemelésvezető munkatárs elérhetőségein kérjük felvenni a kapcsolatot:

- Ivóvíz hálózati érintettség ügyében: Szalay Gábor (e-mail: [szalay.gabor@pannon-viz.hu](mailto:szalay.gabor@pannon-viz.hu); tel.: 20/472-6570)

Mindezek figyelembevételével a tárgyi csapadékvíz elvezetés tervének engedélyezéséhez és a kivitelezésekhez hozzájárulunk.

Nyúl, 2022. január 13.

PANNON-VÍZ  
Regionális Önkormányzati  
Víziközmű-szolgáltató Zrt.  
9025 Győr, Országút u. 4.

39  
Németh Szilárd  
Nyúli üzemtechnika vezető